

টান্সাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি  
আশেকপুর, টান্সাইল

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বার্ষিক প্রতিবেদন

ক্রমিক	বিবরণ	২০২১-২২			মন্তব্য
		ওয়েট ফ্যাক্টর	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন জুন-২০২২ পর্যন্ত	
১	সিস্টেম লস (গ্রীড মিটার অনুযায়ী)	২২	৯.৩০%	৯.২৫%	LB
	সিস্টেম লস (সাব-স্টেশন মিটার অনুযায়ী)	-	-	৭.০৫%	LB
২	বকেয়ার মাস (ধর্মীয় ও রিবেটের অর্থ বাদে)	১২	১.০০	০.৮৪	LB
৩	বিল কালেকশন রেশিও	১	৯৮.০০%	৯৯.০৪%	HB
৪	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও সুদের কিস্তি পরিশোধ (কোটি টাকা)	৭	৩৫	৪০.০০	HB
৫	ওএভএম খরচ/কিঃওঃঘঃ	২	০.৭৫	০.৮১	LB
৬	প্রতি কিঃ মিটারে রাজস্ব (টাকা'০০০)	১	৪২৯.৯৬	৪৫২.৪৫	HB
৭	বিতরণ লাইন পরিদর্শন ও মেইনটিনেন্স (কিঃমিঃ)	১	১০০%	১০০%	HB
৮	ট্রান্সফরমার ও ওসিআর এর বিনষ্টের হার	১	১.৫০%	৩.৭৯%	LB
৯	বিনষ্ট ট্রান্সফরমার মেরামতের শতকরা হার	১	৯৫%	৯৫.৪৪%	HB
১০	স্টোর ব্যবস্থাপনাঃ	১	১০০%	১০০%	HB
	বার্ষিক ফিজিক্যাল ইনভেন্টরী	১	৯০%	৯০%	HB
	মিনি এবং ফোর্স ওয়ার্ক অর্ডার যথাসময়ে ক্রোজ-আউট করণ	১	৯০%	৯০%	HB
১১	টএমএল সফটওয়্যার অনুযায়ী ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ ও হাল-নাগাদ করণ	২	৮০%	৮২%	HB
১২	পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নীতকরণ (স্ট্যান্ডার্ড .৯০)	১	০.৯৩	০.৯৪	HB
১৩	মিটার রিপোর্টের উপর কার্যব্যবস্থা	১	১০০%	১০০%	HB
১৪	প্রতি কর্মচারীর গড় প্রশিক্ষণ ঘন্টা	২	৭৫	৮৫.৬১	HB
১৫	যথাসময়ে গ্রাহকের অভিযোগ নিরসন	১	১০০%	১০০%	HB
১৬	নাম্বার অফ পাবলিক হেয়ারিং	২	১৮	৭২	HB
১৭	গড় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় (সাইডি)	১.৫	৮৫০	৭২১.৮৯	LB
১৮	গড় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সংখ্যা (সাইফি)	১.৫	৩৭	১৬.২২	LB
১৯	(%) ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার	১	০.০০%	০.০০%	LB
২০	নতুন সংযোগের হার	২	১০০%	১০০%	HB
২১	একাউন্টস পেমল	১	১	১	LB
২২	ইন্টার পিবিএস ট্রানজেকশন	২	৯০%	১০০%	HB
২৩	জি আইএস ১১ কেভি বেকবোন লাইন	১	৫৫০	৫৫৫	HB
২৪	জি আইএস ৩৩ কেভি লাইন	১	১০৫	৭৫	HB
	মোট	৭০			

(মোঃ আলমগীর রহমান)  
এজিএম (মানব সম্পদ)

(মোঃ আবু হান্নিফ)  
এজিএম (ওএভএম)

(রিপন মিয়া)  
এজিএম(অর্থ-রাজস্ব)

(মোঃ আবু হান্নিফ)  
এজিএম(সংসেঃ), অঃদাঃ

মোঃ রেজাউল করিম  
এজিএম(আইটি)

(মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)  
এজিএম(অর্থ-হিসাব)

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
এজিএম(ইএসসি)

(সৈয়দ আমানুর রহমান)  
এজিএম(প্রশাসন)

(রিপন কুমার দাম)  
ডিজিএম(কারিগরি-সদর)

(মোঃ আবু হান্নিফ মিয়া)  
জেনারেল ম্যানেজার