

টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

আশেকপুর, টাঙ্গাইল

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক	বিবরণ	২০২১-২২			মন্তব্য
		ওয়েট ফ্যাট্র	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন মার্চ-২০২২ পর্যন্ত	
১	সিটেম লস (গ্রীড মিটার অনুযায়ী)	২২	৯.৩০%	৯.১০%	LB
	সিটেম লস (সাব-টেশন মিটার অনুযায়ী)	-	-	৭.০৫%	LB
২	বকেয়ার মাস (ধর্মীয় ও রিবেটের অর্থ বাদে)	১২	১.০০	০.৯৮	LB
৩	বিল কালেকশন রেশিও	১	৯৮.০০%	৯৮.২৫%	HB
৪	দৈর্ঘ মেয়াদী ঝণ ও সুদের কিণ্ঠি পরিশোধ (কোটি টাকা)	১	৩৫	৭.৩৪৬	HB
৫	ওএন্ডএম খরচ/কিঃওঁঝঃঃ	২	০.৭৫	০.৮২	LB
৬	প্রতি কিঃ মিটারে রাজৰ (টাকা'০০০)	১	৪২৯.৯৬	৩২৫.৫৮	HB
৭	বিতরণ লাইন পরিদর্শন ও মেইনটিনেন্স (কিঃমিঃঃ)	১	১০০%	৮৩%	HB
৮	ট্রান্সফরমার ও সিআর এর বিনষ্টের হার	১	১.৫০%	২.৫৩০%	LB
৯	বিনষ্ট ট্রান্সফরমার মেরামতের শতকরা হার	১	৯৫%	৮৯%	HB
	টেক্সের ব্যবস্থাপনাঃ				
১০	বার্ষিক ফিজিক্যাল ইনভেন্টরী	১	১০০%	১০০%	HB
	মিনি এবং ফোর্স ওয়ার্ক অর্ডার যথাসময়ে ক্লোজ-আউট করণ	১	৯০%	৮০%	HB
১১	ট্রান্সগ্রান্ট সফটওয়্যার অনুযায়ী ট্রান্সফরমার	২	৮০%	৮১%	HB
	বক্ষণাবেক্ষণ ও হাল-নাগাদ করণ	২	৮০%	৮১%	HB
১২	পাওয়ার ফ্লাউটের মান উন্নীতকরণ (ষষ্ঠার্ড.৯০)	১	০.৯৩	০.৯৫	HB
১৩	মিটার রিপোর্টের উপর কার্যব্যবস্থা	১	১০০%	১০০%	HB
১৪	প্রতি কর্মচারীর গড় প্রশিক্ষণ ঘন্টা	২	৭৫	৭৮.২৬	HB
১৫	যথাসময়ে গ্রাহকের অভিযোগ নিরসন	১	১০০%	১০০%	HB
১৬	নাথার অফ পাবলিক হেয়ারিং	২	১৮	৫৮	HB
১৭	গড় বিদ্যুৎ বিভাগের সময় (সাইডি)	১.৫	৮৫০	৩৫০.০৬	LB
১৮	গড় বিদ্যুৎ বিভাগের সংখ্যা (সাইফি)	১.৫	৩৭	৮.২৪	LB
১৯	(%) ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার	১	০.০০%	০.০০%	LB
২০	নতুন সংযোগের হার	২	১০০%	১০০%	HB
২১	একাউন্টস পেবল	১	১	১	LB
২২	ইস্টাৱ পিবিএস ট্রানজেকশন	২	৯০%	১০০%	HB
২৩	জি আইএস ১১ কেভি বেকবোন লাইন	১	৫৫০	৮৭৮	HB
২৪	জি আইএস ৩৩ কেভি লাইন	১	১০৫	৮৫	HB
	মোট	৭০			

(মোঃ আলমগীর রহমান)

এজিএম (মানব সম্পদ)

21

(ମୋହନ ଆବୁ ଘାଟିଦ)

এজিএম (ওএসএম)

(বিপন মিয়া)

৭৩১ একাদশ

ଆজପଦ(ଅଷ-ଲୋଜ)

(মোঃ আব্দুল্লাহ)

গুজরাত প্রকাশনা বিল্ডিং, মুম্বই

মোঃ রেজাউল করিম

এজিএম(আইটি)

(মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)

এজিএম(অর্থ-হিসাব)

(योः बुद्धिकूल ईस्लाम)

একাধিক (টেক্সসি)

(সৈয়দ আমানুর রহমান)

এজিএম(প্রশাসন)

(ଲିପନ କୁମାର ଦାମ)
ଡିଜିଏମ(କାରିଗରି-ମନ୍ଦର)

(ମୋହାରୁ ହାନିକି ମିଶା)